



שרותי בריאות הציבור
בריאות הסביבה

Department of Environmental Health

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

אביזרים למניעת זרימה חוזרת

שאושרו ע"י המהנדס הראשי לבריאות הסביבה של משרד הבריאות ("המנהל") - פברואר 2014

א. מונעי זרימה חוזרת בעלי אזור לחץ מופחת (מז"ח אל"מ)

שם היצרן	שם יבואן ופרטיו	דגם המז"ח	קוטר נומינלי (באינץ')	לחץ בפעולה (בבר)
CONBRACO / APOLLO	ש.א.ח.פ הנדסה דרך חיפה 16 קרית אתא 04-8811900	20-40 8, 4	2, 3/4	(PSI 175) 11.9
		20-40 0,7,5,3	3, 1 1/2, 1, 1/2	9
		20-40 A,C,E,G	10, 8, 6, 4	(PSI 175) 11.9
		T1I 40205	1, 3/4	(PSI 175) 11.9
		RP4A	2, 3/4	(PSI 175) 11.9
WATTS	מנדלסון – ש. בר בע"מ ת.ד. 208 ניר צבי 08-9259999	009	2, 1 1/2, 1, 3/4, 1/2	(PSI 175) 11.9
		009	3	10
		909	3, 2, 1, 3/4	(PSI 175) 11.9
		909	10, 8, 6, 4	(PSI 175) 11.9
		994	6, 4	(PSI 175) 11.9
		957	10", 8", 6", 4", 3"	(PSI 175) 11.9
WILKINS	ש.א.ל. ציוד טכני בע"מ המרכבה 36 חולון 03-5566363	375 RP	2, 1 1/2, 1, 1/2, 3/4 10, 8, 6, 4, 3	(PSI 175) 11.9
		975 XL	8, 6, 4, 3	
		375	6, 4	
		975	10, 8, 6, 3, 2, 1, 3/4	(PSI 175) 11.9
375	10, 8, 6, 4, 3			
A375				
BRANDONI	"רוזנברג איכות חיים" הגליל 36 אור יהודה 60202 054-7889950	ECO3T	3/4	10 בר
א.ר.י. כפר חרוב	קיבוץ כפר חרוב רמת הגולן 12932 04-6761800	RP -500 מפלסטיק	2, 1.5, 1, 3/4	10 בר

Department of Environmental Health

Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

call.habriut@moh.health.gov.il

025655914Tel: * 5400 Fax:



המחלקה לבריאות הסביבה

משרד הבריאות

ת.ד. 1176 ירושלים 91010

call.habriut@moh.health.gov.il

טל: *5400 פקס: 02-5655914



שרותי בריאות הציבור
בריאות הסביבה

Department of Environmental Health

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

שם היצרן	שם יבואן ופרטיו	דגם המז"ח	קוטר נומינלי (באינץ')	לחץ בפעולה (בבר)
FEBCO (חלקי חילוף)	חברת "ארם" קיבוץ רמות מנשה 04-9895733	860	6, 4, 3, 3/4	11.9 (PSI 175)
FLOMATIC	עומר השקיה רח' מלאכה 10 א.ת. רעננה 09-7410930 43100	RPZE	1, 3/4	11.9 (PSI 175)
FLOMATIC (חלקי חילוף)	"רוזנברג איכות חיים" הגליל 36 אור יהודה 60202			

ב. שוברי ואקום טעוני קפיץ (שוט"ק)

שם יצרן	שם יבואן	דגם שובר הואקום	קוטר נומינלי (באינץ')	לחץ בפעולה (בבר)
CONBRACO / APOLLO	ש.א.ח.פ. הנדסה	סידרה 4052001	2, 1 1/2, 1, 3/4, 1/2	10.3 (PSI 150)
WATTS	מנדלסון – ש. בר	סידרה 800M4	2, 1 1/2, 1, 3/4, 1/2	10.3 (PSI 150)
WILKINS	ש.א.ל. ציוד טכני בע"מ	720 A	2, 1 1/2, 1, 3/4, 1/2	10.3 (PSI 150)
DEMA	שדית הנדסת מיכון ת.ד. 65047 ת-א 61650	16-30	2 בר	

ג. שסתום חד כיווני כפול (חכ"כ)

שם יצרן	שם יבואן	דגם החכ"כ	קוטר נומינלי (באינץ')	לחץ בפעולה (בבר)
WILKINS	ש.א.ל. ציוד טכני בע"מ	350	3,4,6	
		DC350	3/4	
		A350	6,4	11.9 (PSI 175)
		XL950	2	11.9 (PSI 175)
		350	4	11.9 (PSI 175)
CONBRACO / APOLLO	ש.א.ח.פ. הנדסה	סדרה 4S-10 0,A,C	6, 4, 3	
		DC4SG	6, 4, 3	
WATTS	מנדלסון – ש. בר	774, 709	6, 4, 3	
FEBCO	חברת "ארם"	850	3	11.9 (PSI 175)
		DC850	4	

Department of Environmental Health

Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

call.habriut@moh.health.gov.il

025655914Tel: * 5400 Fax:



המחלקה לבריאות הסביבה

משרד הבריאות

ת.ד. 1176 ירושלים 91010

call.habriut@moh.health.gov.il

טל: *5400 פקס: 02-5655914



שרותי בריאות הציבור
בריאות הסביבה

Department of Environmental Health

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

(PSI 150) 10.3	2, 1 1/2, 1, 3/4	DCV-500	א.ר.י. כפר חרוב
----------------	------------------	---------	--------------------

ד. מתקנים להזנת דטרונטים

שם הדגם	שימוש	שם יצרן
3833GBA-2	מינון חומר אחד	HYDRO
3774GBA-2	בורר למינון ארבעה חומרים	
AG164	מינון חומר אחד	DEMA
AG164	בורר למינון ארבעה חומרים	
JDILUTION AT HAND		
KPIH	מינון חומר אחד	KNIGHT
7630072	בורר למינון ארבעה חומרים	
700681/5400/0702	בורר למינון ארבעה חומרים	OASIS PRO EU4
I.S.CODE NO: 66263	REFILE STATION	JOHNSON DIVERSEY SUMA
JDE QFM 1200656	מינון חומר אחד	JOHNSON DIVERSEY
JDE QFM 1204131		
JDE QFM 1200633		
JD 101		
JDILUTION K2000		
Match Up System	מינון ארבעה חומרים שונים	Kay Chemicals Company (Ecolab)

רשימה זו מבטלת כל רשימה קודמת, ותהיה תקפה כל עוד לא התפרסמה רשימה חדשה.

Department of Environmental Health

Ministry of Health

P.O.B 1176 Jerusalem 91010

call.habriut@moh.health.gov.il

025655914Tel: * 5400 Fax:



המחלקה לבריאות הסביבה

משרד הבריאות

ת.ד. 1176 ירושלים 91010

call.habriut@moh.health.gov.il

טל: *5400 פקס: 02-5655914